

Nummer	78159/01	Replaces	--
Datum van uitgifte	29-05-2013	Scope	2009/142/EG HI TO 17.4
Rapport nummer	178444/20		
PIN	0063BT3444	Contractnummer	E6520

VERKLARING

Kiwa verklaart hierbij dat de hieronder genoemde **centrale verwarmings- en combitoestellen**, typen:

Calenta 25s, 28c, 35s, 40c


Leverancier: **Remeha BV**
Gevestigd te: **Apeldoorn, Nederland**
Toesteltype: C43
Toestelcategorie: I12L3P, I2H

bestemd voor toepassing in Nederland; in combinatie met bestaande gecertificeerde CV-WTW-combinaties op een enkelvoudige of collectieve afvoerconstructie en volgens de instructies geïnstalleerd met bijbehorende goedgekeurde beveiligde adapter en/of terugslagklep, voldoen aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn Gastoestellen (2009/142/EG).

Voorwaarden (zie ook installatievoorschrift)

- Installatie conform het aanvullende installatievoorschrift "Tzerra en Calenta koppeling met WTW unit met ingebouwde terugslagklep;
- Collectieve systemen slechts voor zover het toestel hiervoor is gecertificeerd;
- WTW-unit en adapter / klepconstructie is eerder CE goedgekeurd in combinatie met een cv-(combi)toestel van dezelfde belasting op cv; *
- Cv-toestel is voorzien van G635 gecertificeerde terugslagklep;
- Indien tevens Gaskeur/CW: geen aanpassing van belasting op ww toegestaan;
- Maximum luchtdebiet WTW unit: 300 m³/uur.
* *Belasting op ww mag tot 5 kW hoger zijn dan van originele toestel*

Kiwa Nederland B.V.



Ing. A.A. Slomp
Certification Manager